







TABELLINA SUPERFICI E RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI							
Zona	Destinazione	Piano	Superficie vano (mq)	Superficie finestra (mq)	Sup. Finestrata MIN	Verifica Sup. Finestrata	Funzione
01	Ingresso - Coffe break	Piano terra	53,30	13,95	6,66	VERIFICATO	RP
02	Ufficio	Piano terra	9,20	1,50	1,15	VERIFICATO	RP
03	Antibagno	Piano terra	3,71	0,00	0,46	areazione forzata	RP
04	Bagno	Piano terra	4,83	0,00	0,60	areazione forzata	RP
05	Bagno	Piano terra	1,26	0,00	0,16	areazione forzata	RP
06	Disimpegno	Piano terra	109,58	0,00	13,70	areazione forzata	RP
07	Vano scala-Ascensore	Piano terra	21,96	0,00	2,75	---	RP
08	Locale cambio stagione	Piano terra	17,61	0,00	2,20	areazione forzata	RP
09	Ascensore	Piano terra	2,59	0,00	0,32	---	RP
10	Ambulatorio	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
11	Bagno	Piano terra	2,88	0,00	0,36	areazione forzata	RP
12	Camera	Piano terra	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
13	Bagno	Piano terra	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
14	Sanificazione	Piano terra	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
15	Deposito presidi sanitari	Piano terra	6,30	0,00	0,79	---	RP
16	Camera	Piano terra	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
17	Bagno	Piano terra	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
18	Locale pulito	Piano terra	3,06	0,00	0,38	areazione forzata	RP
19	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
20	Bagno	Piano terra	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
21	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
22	Bagno	Piano terra	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
23	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
24	Bagno	Piano terra	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
25	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
26	Bagno	Piano terra	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
27	Disimpegno	Piano terra	6,60	0,00	0,82	areazione forzata	RP
28	Camera dolente	Piano terra	14,36	5,25	1,80	VERIFICATO	RP
29	Camera ardente	Piano terra	14,35	3,00	1,79	VERIFICATO	RP
30	Locale tecnico	Piano terra	15,14	0,00	1,89	---	RP
31	Cappella	Piano terra	19,09	2,50	2,39	VERIFICATO	RP
32	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
33	Bagno	Piano terra	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
34	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
35	Bagno	Piano terra	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP

TABELLINA SUPERFICI E RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI							
Zona	Destinazione	Piano	Superficie vano (mq)	Superficie finestra (mq)	Sup. Finestrata MIN	Verifica Sup. Finestrata	Funzione
36	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
37	Bagno	Piano terra	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
38	Camera	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
39	Bagno	Piano terra	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
40	Locale pulito	Piano terra	3,06	0,00	0,38	areazione forzata	RP
41	Camera	Piano terra	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
42	Bagno	Piano terra	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
43	Deposito ausili sanitari	Piano terra	13,23	0,00	1,65	---	RP
44	Camera	Piano terra	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
45	Bagno	Piano terra	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
46	Locale riposo operatori	Piano terra	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
47	Bagno	Piano terra	2,88	0,00	0,36	areazione forzata	RP
48	Cucina di piano	Piano terra	3,00	0,00	0,38	areazione forzata	RP
49	Bagno assistito	Piano terra	7,00	0,00	0,87	areazione forzata	RP
50	Infermeria	Piano terra	21,56	3,45	2,69	VERIFICATO	RP
51	Farmacia	Piano terra	4,60	0,00	0,58	areazione forzata	RP
52	Sala da pranzo	Piano terra	55,02	7,50	6,88	VERIFICATO	RP
53	Sala TV	Piano terra	25,56	5,50	3,19	VERIFICATO	RP
54	Sala Comune	Piano terra	48,40	32,50	6,05	VERIFICATO	RP
55	Parrucchiera	Piano terra	13,18	2,25	1,65	VERIFICATO	RP
56	Disimpegno	Piano terra	34,72	0,00	4,34	areazione forzata	RP - CDAA
57	Cucina	Piano terra	58,21	7,50	7,28	VERIFICATO	RP - CDAA
58	Magazzino cucina	Piano terra	9,75	0,00	1,22	---	RP - CDAA
59	Spogliatoio operatori RP	Piano terra	6,63	0,00	0,83	areazione forzata	RP
60	Doccia	Piano terra	1,66	0,00	0,21	---	RP
61	Bagno	Piano terra	2,80	0,64	0,35	VERIFICATO	RP
62	Spogliatoio operatori RP	Piano terra	6,63	0,00	0,83	areazione forzata	RP
63	Doccia	Piano terra	1,66	0,00	0,21	---	RP
64	Bagno	Piano terra	2,80	0,64	0,35	VERIFICATO	RP
65	Spogliatoio operatori CDAA	Piano terra	9,56	0,00	1,19	areazione forzata	CDAA
66	Doccia	Piano terra	2,08	0,00	0,26	---	CDAA
67	Bagno	Piano terra	2,73	0,00	0,34	areazione forzata	CDAA
68	Spogliatoio operatori CDAA	Piano terra	8,55	0,00	1,07	areazione forzata	CDAA
69	Doccia	Piano terra	2,56	0,00	0,32	---	CDAA
70	Bagno	Piano terra	3,20	0,00	0,40	areazione forzata	CDAA

TABELLINA SUPERFICI E RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI							
Zona	Destinazione	Piano	Superficie vano (mq)	Superficie finestra (mq)	Sup. Finestrata MIN	Verifica Sup. Finestrata	Funzione
71	Anti bagno	Piano terra	6,11	0,00	0,76	areazione forzata	CDAA
72	Bagno	Piano terra	2,20	0,00	0,28	areazione forzata	CDAA
73	Bagno	Piano terra	4,00	0,00	0,50	areazione forzata	CDAA
74	Spogliatoio cucina	Piano terra	4,38	0,00	0,55	areazione forzata	RP - CDAA
75	Bagno cucina	Piano terra	3,06	0,64	0,38	VERIFICATO	RP - CDAA
76	Disimpegno	Piano terra	7,47	0,00	0,93	areazione forzata	CDAA
77	Magazzino	Piano terra	4,41	0,00	0,55	---	CDAA
78	Spazio polifunzionale	Piano terra	291,89	37,20	36,49	VERIFICATO	CDAA
79	Guardaroba	Piano terra	8,60	0,00	1,08	---	CDAA
80	Locale tecnico	Piano terra	7,80	0,00	0,97	---	CDAA
81	Spazio incontro pazienti - familiari	Piano terra	17,20	3,60	2,15	VERIFICATO	CDAA
82	Sala riunioni	Piano terra	18,70	7,20	2,34	VERIFICATO	CDAA
83	Sala TV	Piano terra	30,50	3,84	3,81	VERIFICATO	CDAA
84	Sala per musicoterapia	Piano terra	18,00	2,70	2,25	VERIFICATO	CDAA
85	Terapia delle bambole	Piano terra	18,00	2,70	2,25	VERIFICATO	CDAA
86	Locale riposo	Piano terra	20,00	2,70	2,50	VERIFICATO	CDAA
87	Bagno assistito	Piano terra	7,80	0,00	0,97	areazione forzata	CDAA
88	Locale riposo	Piano terra	20,10	2,70	2,51	VERIFICATO	CDAA
89	Ambulatorio medicheria	Piano terra	16,05	1,80	2,01	areazione forzata	CDAA
90	Farmacia	Piano terra	5,00	0,00	0,63	areazione forzata	CDAA
91	Palestra	Piano terra	58,31	7,50	7,29	VERIFICATO	RP - CDAA

TABELLINA SUPERFICI E RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI							
Zona	Destinazione	Piano	Superficie vano (mq)	Superficie finestrata (mq)	Sup. Finestrata MIN	Verifica Sup. Finestrata	Funzione
92	Vano scala - Ascensore	Piano Primo	22,52	2,25	2,82	---	RP
93	Locale cambio stagione	Piano Primo	17,26	2,25	2,16	VERIFICATO	RP
94	Disimpegno	Piano Primo	68,53	0,00	8,57	areazione forzata	RP
95	Ascensore	Piano Primo	2,59	0,00	0,32	---	RP
96	Locale riposo operatori	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
97	Anti bagno	Piano Primo	1,68	0,00	0,21	areazione forzata	RP
98	Bagno	Piano Primo	4,27	0,00	0,53	areazione forzata	RP
99	Cucina di piano	Piano Primo	2,88	0,00	0,36	areazione forzata	RP
100	Camera	Piano Primo	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
101	Bagno	Piano Primo	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
102	Sanificazione	Piano Primo	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
103	Deposito presidi sanitari	Piano Primo	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
104	Camera	Piano Primo	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
105	Bagno	Piano Primo	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
106	Locale pulito	Piano Primo	3,06	0,00	0,38	areazione forzata	RP
107	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
108	Bagno	Piano Primo	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
109	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
110	Bagno	Piano Primo	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
111	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
112	Bagno	Piano Primo	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
113	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
114	Bagno	Piano Primo	6,30	0,80	0,79	VERIFICATO	RP
115	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
116	Bagno	Piano Primo	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
117	Bagno	Piano Primo	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
118	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
119	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
120	Bagno	Piano Primo	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
121	Bagno	Piano Primo	6,30	0,00	0,79	areazione forzata	RP
122	Camera	Piano Primo	20,15	3,75	2,52	VERIFICATO	RP
123	Locale pulito	Piano Primo	3,06	0,00	0,38	areazione forzata	RP
124	Camera	Piano Primo	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
125	Bagno	Piano Primo	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP

TABELLINA SUPERFICI E RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI							
Zona	Destinazione	Piano	Superficie vano (mq)	Superficie finestrata (mq)	Sup. Finestrata MIN	Verifica Sup. Finestrata	Funzione
126	Bagno assistito	Piano Primo	13,23	0,00	1,65	areazione forzata	RP
127	Camera	Piano Primo	13,95	3,75	1,74	VERIFICATO	RP
128	Bagno	Piano Primo	6,30	1,20	0,79	VERIFICATO	RP
129	Infermeria	Piano Primo	16,90	2,25	2,11	VERIFICATO	RP
130	Farmacia	Piano Primo	2,88	0,00	0,36	areazione forzata	RP
131	Fisioterapia	Piano Primo	23,72	3,75	2,97	VERIFICATO	RP
132	Sala comune	Piano Primo	41,06	21,59	5,13	VERIFICATO	RP